ift-Nachweis



Nummer	20-002910-PR03 (NW 02-K17-09-de-01)
Inhaber	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Schweiz
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz in WDVS
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: APU Teleskop-Anputzleiste FLEX-pro mit flexiblem Steg Art-Nr. A35pro und APU Teleskop-Anputzleiste FLEX mit Abzugskante und flexiblem Steg Art-Nr. A35
Details	Dichtleiste zweiteilige Anputzdichtleiste aus PVC / TPE mit Einputz-schenkel, 9,5 mm x 27,7 mm; Anbindung zum Blendrahmen doppelseitiges PE-Schaumkunststoffband 7 mm x 3 mm; Klebstoffart modifiziertes Acrylat; Anbindung zum Baukörper Einputzschenkel;
Besonderheiten	geprüft wurde APU Teleskop-Anputzleiste FLEX-pro mit flexiblem Steg Art-Nr. A35pro

Ergebnis *)

VDPM-Merkblatt : 2021-05 "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Tabellen 4 und 5a:



Anforderungen der Klasse A mit Klebeverbindung erfüllt

VDPM Merkblatt	Dehnung	Stauchung	Scherung in beide Richtungen	
			quer	längs
Klasse A	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm
Geprüfte Amplituden	+ 3,5 mm	-2,0 mm	± 2,0 mm	± 2,0 mm

ift Rosenheim 03.06.2022

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)

Prüfstellenleiter Materialprüfung Andreas Seebauer Prüfingenieur Materialprüfung

Grundlagen

VDPM-Merkblatt : 2021-05 "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS"

Prüfbericht: 20-002910-PR03 PB-K17-09-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen und die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

*) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen". Das Dokument darf nur vollständig veröffentlicht werden.

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft ID: C89-16A8D



